

## 2020年 最終処分場地下水水質記録(自主分析)

## 施設名 最終処分場②

採水日		pH	塩化物イオン (mg / l)	電気伝導率 (mS / m)	異常項目への対応 (対応内容と日付を記す)
4月13日	上流	7.1	34	72.0	
	下流	7.8	34	66.9	
5月12日	上流	7.2	19	28.8	
	下流	7.4	30	47.7	
6月12日	上流	7.4	27	54.3	
	下流	7.4	61	67.0	
7月13日	上流	7.4	17	36.5	
	下流	7.3	25	65.8	
8月17日	上流	7.1	18	45.0	
	下流	7.2	26	68.1	
9月16日	上流	7.2	19	34.7	
	下流	7.2	25	67.4	
10月8日	上流	7.2	19	38.1	
	下流	7.6	23	65.5	
11月27日	上流	7.2	22	41.1	
	下流	7.6	31	77.8	
12月23日	上流	7.1	30	125.1	
	下流	7.6	36	78.3	
1月29日	上流	6.9	30	49.5	
	下流	7.7	46	75.0	
2月28日	上流	6.9	32	41.8	
	下流	7.6	34	73.8	
3月25日	上流	7.3	30	33.9	
	下流	7.6	44	69.3	