

2020年度 最終処分場地下水水質記録(自主分析)

施設名:第一処分場

採水日		pH	塩化物イオン (mg / l)	電気伝導率 (μ S / cm)	異常項目への対応 (対応内容と日付を記す)
4月5日	上流	6.7	2.7	83	
	下流	6.2	2.9	260	
5月1日	上流	6.8	3.0	86	
	下流	6.2	2.9	240	
6月4日	上流	6.8	2.6	86	
	下流	6.4	2.5	280	
7月7日	上流	6.9	2.8	85	
	下流	6.7	2.7	250	
8月4日	上流	6.8	2.8	86	
	下流	6.2	2.8	280	
9月7日	上流	6.8	3.1	88	
	下流	6.2	2.7	250	
10月2日	上流	6.7	2.6	86	
	下流	6.1	2.5	250	
11月2日	上流	6.8	2.9	86	
	下流	6.2	2.7	250	
12月7日	上流	6.8	2.6	85	
	下流	7.5	2.5	240	
1月7日	上流	6.8	2.6	86	
	下流	6.6	2.6	250	
2月5日	上流	6.8	2.9	92	
	下流	7.2	2.9	250	
3月1日	上流	6.8	2.6	87	
	下流	6.3	2.6	250	
	上流				
	下流				
	上流				
	下流				
	上流				
	下流				