

2021年 最終処分場地下水水質記録(自主分析)

施設名 最終処分場②

採水日		pH	塩化物イオン (mg / l)	電気伝導率 (mS / m)	異常項目への対応 (対応内容と日付を記す)
4月16日	上流	7.1	26	43.6	
	下流	7.7	40	68.1	
5月18日	上流	7.3	10	28.1	
	下流	7.4	27	66.9	
6月24日	上流	7.5	21	29.2	
	下流	7.5	36	55.2	
7月13日	上流	7.6	22	30.4	
	下流	7.5	30	58.8	
8月31日	上流	7.3	52	49.2	
	下流	7.4	43	58.0	
9月21日	上流	6.9	26	49.6	
	下流	7.1	30	65.0	
10月28日	上流	7.6	26	35.7	
	下流	7.2	58	71.1	
11月22日	上流	7.1	27	44.8	
	下流	7.6	22	73.8	
12月27日	上流	7.0	27	126.7	
	下流	7.6	44	80.8	
1月31日	上流	7.1	45	126.1	
	下流	8.1	53	74.6	
2月28日	上流	6.9	36	60.7	
	下流	7.6	40	74.2	
3月30日	上流	6.8	32	43.3	
	下流	7.6	43	70.8	