2024年度　最終処分場施設定期点検記録

施設名:　第一処分場

点検日	擁壁等	遮水工等	保有水調整池	浸出液処理設備	導水管、配管	異常項目への対応 （対応内容と日付を記す）
4月26日	○	○	○	－	○	
5月27日	○	○	○	－	○	
6月26日	○	○	○	－	○	
7月25日	○	○	○	－	○	
8月20日	○	○	○	－	○	保有水池遮水シート修理
9月26日	○	○	○	－	○	除草作業実施
10月30日	○	○	○	－	○	